



Государственное казенное учреждение
города Москвы
«Пожарно-спасательный центр»
(ГКУ «ПСЦ»)

ул. Тестовская, д. 8, г. Москва, 123112

тел.+7 (495) 633-01-00

+7 (495) 622-92-04

e-mail: gku-psc@bez.mos.ru

ОКПО 89576106 ОГРН 5087746601377

ИНН 7734597400 КПП 770301001

19.08.2026 № 02-09-25-594/26

на № _____ от _____

Председателю СНТ
«ДК Конверсия»

Н.П. Макаровой

mosdatcha@yandex.ru

Уважаемая Надежда Петровна!


Сообщаю Вам, что в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.06.2011 № 289-ПП «Об утверждении Положения о противопожарной службе города Москвы» работниками Пожарно-спасательного отряда № 308 Государственного казенного учреждения города Москвы «Пожарно-спасательный центр» 13 августа 2026 года проведены профилактические мероприятия на территории СНТ «ДК Конверсия» Краснопахорского района города Москвы, в ходе которых выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Перечень нарушений и фотоматериал прилагаются.

В целях предотвращения развития пожаров на объектах защиты и ограничения последствий от них Вам необходимо организовать работу по устранению выявленных нарушений.

О принятых мерах прошу проинформировать ГКУ «ПСЦ».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель начальника учреждения



Ю.В.Паневин

Александр Петрович Карачаров
(915) 310-86-34
KaracharovAP@bez.mos.ru

**Перечень
нарушений в области пожарной безопасности на территории
СНТ «ДК Конверсия» Краснопахорского района города Москвы**

1. Не созданы условия для забора воды из источника противопожарного водоснабжения (водоёма) в любое время года (пруд не очищен от веток деревьев, кустарника, травы) и не обустроен подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием размером 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей (п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ)).



2. На территории общего пользования, прилегающей к уч. № 122 на ул. Авиационная допускается устройство свалок горючих отходов (п. 68 ППР в РФ).



3. На территории общего пользования, прилегающей к уч. № 316 на ул. Ореховая допускается устройство свалок горючих отходов (п. 68 ППР в РФ).



4. При въезде на ул. Авиационная с ул. Центральная, вблизи уч. 122 допускается перекрытие проезда для пожарной техники предметами, исключаяющими проезд пожарной техники (п. 71 ППР в РФ).



5. На ул. Благодатная вблизи уч. 321-323 допускается перекрытие проезда для пожарной техники предметами, исключаяющими проезд пожарной техники (п. 71 ППР в РФ).



6. При въезде на ул. Садовая с ул. Центральная ограничен проезд пожарной техники из-за посаженных вблизи дороги крупногабаритных деревьев, снижающих размеры проезда (п. 71 ППР в РФ).



7. На ул. Шишкинская вблизи уч. 159-165 ограничен проезд пожарной техники из-за посаженных вблизи дороги крупногабаритных деревьев, снижающих размеры проезда (п. 71 ППР в РФ).



Заместитель начальника ПСО № 308 ГКУ «ПСЦ»



А.П. Карачаров